



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:
ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30
(тел.: 222 -112; 222-198/факс 222-011) E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск
(место составления акта)

« 26 » августа 20 19 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 205

по адресу: Ярославская область, Пошехонский район, д. Юдино, ул. Центральная,
д. 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 205 от «13» августа 2019 г. Главного
государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского
районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведе-
нии проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требо-
ваний пожарной безопасности с целью исполнения подпункта 7.1 пункта 7 прото-
кола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от
30.05.2019 года, Распоряжения от 01.08.2019 года № 407 заместителя министра –
главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному
надзору генерал-лейтенанта внутренней службы И.И. Кобзева в отношении: Му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения Юдинская средняя
школа. Адрес юридического лица: Ярославская область, Пошехонский район, д.
Юдино, ул. Центральная, д. 9 (ОГРН 1027601116707, ИНН 7624003206).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: Общая продолжительность проверки: 0 раб.
дней/ 2 часа, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 19.08.2019 г., с 15 час. 00 мин. до
16 час. 00 мин. 26.08.2019 г.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки).

Директор МБОУ Юдинская средняя школа Васильева В.Н. ✓ *Васильев*
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов О.С.

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Юдинская средняя школа Васильева В.Н.

В ходе проведения проверки:


Здание школы 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шиферная по деревянной обрешетке, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3-й степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Избирательный участок расположен на 1 этаже здания. Помещения школы обеспечены переносными огнетушителями, согласно норм оснащения. Аварийное (эвакуационное освещение) находится в исправном состоянии. Дежурный персонал обеспечен исправными электрическими фонарями в количестве 2 штук. Лицом ответственным за ПБ пройдено обучение по программе ПТМ. Организовано проведение инструктажей по пожарной безопасности с работниками учреждения. На объекте разработана организационно-распорядительная документация регламентирующая противопожарный режим. Территория, прилегающая к зданию, содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. В здании разработаны планы эвакуации в случае возникновения пожара, которые соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.143-2009. Администрацией учреждения заключен договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, радиоканальной системы передачи извещения о пожаре. На момент проведения проверки установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией находятся в технически исправном состоянии.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: не выявлено

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лиц, проводившего проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору

 /Смирнов О.С./

« 26 » августа 2019 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ Юдинская средняя школа

 /Васильева Е.Н./

« 26 » 08 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (их) проверку)